



Passiv brandsikring! - Hvem må brandfuge

Dana Lim har igennem en årrække produceret og leveret et sortiment af brandhæmmende fuge – og forseglingsprodukter der kan anvendes til passiv brandsikring.

Til lineære fugeforseglinger iht. EN 1366-4: 2020. kan følgende brandprodukter anvendes:

- Fire Seal A 560, Fire Seal MS 561 og Fire Seal Silicone 563
- Fire Guard S 564, Fire Guard A565, Fire Guard A+ 566, og Fire Guard MS 567
- Fire Guard PU NBS Foam 586 og Fire Guard PU Foam 587

Til små og mindre gennemføringer iht. EN 1366-3: 2009. kan følgende brandprodukter anvendes:

- Fire Guard A+ 566
- Fire Guard GR 570
- Fire Guard Board 931 som pladelukning til større lukninger i kombination med Fire Guard A+ 566 eller Fire Guard GR 570

Brandlukninger udført med Dana Lim's brandfugeprodukter bør udføres af faguddannet personale med den nødvendige viden og erfaring, der sikrer at brandmodstandsevnen indfries og brandlukningerne udføres korrekt og i henhold til produkternes tekniske brandklassifikation og installationsvejledning.

Der kræves ikke certificering/autorisation af de udførende for at kunne udføre brandlukninger med Dana Lim's brandprodukter, i visse tilfælde kan bygherre og rådgiver dog stille krav om at de udførende har gennemført fx kompetencegivende kurser.

Dana Lim tilbyder ikke brandkurser i anvendelse af vores brandprodukter, vi kan guide og hjælpe dig til valg af korrekt produkt til din opgave, kontakt teknisk service på tlf. 56 64 00 75.

Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette "Sådan Gør Du" informationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
INFO@DANALIM.DK